Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 26.02.2020 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Ташлы-Тала, Лескенского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:

Анализ начат 26.02.2020г. 15-00 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качеств	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	12-17	Резервуар (ул. Лесная, в/к)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	12-25	Ул. Ленина, 23	0	-	5,0	0,7	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
3	12-35	Ул. Надречная, 33	0	-	7,5	0,78	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ловцова О.А.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"